

Rad No.: 24-240-160094

Barranquilla, 5/12/2024

Señor(a)
LEONIDAS RODRIGUEZ
Presidente JAC Barrio La Universidad
JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO LA UNIVERSIDAD
Carrera 23B1 No. 29F - 83 Casa 2
Carrera 23B1 No. 29F - 83
Carrera 23B No. 29F - 89 Casa 2
Santa Marta

Contrato: 17123888 - 17123886 - 17123887

Asunto: Verificación de Instalación

En respuesta a su comunicación recibida en nuestras oficinas el día 15 de noviembre de 2024, radicada bajo el No. 24-005537, referente al servicio de gas natural de los inmuebles ubicados en la Carrera 23B1 No. 29F - 83 Casa 2 de Santa Marta identificado con el contrato No. 17123888, en la Carrera 23B1 No. 29F - 83 de Santa Marta identificado con el contrato No. 17123886 y en la Carrera 23B No. 29F - 89 Casa 2 de Santa Marta identificado con contrato No. 17123887, nos permitimos hacerle los siguientes respetuosos comentarios:

Contrato No. 17123888

Con ocasión a su comunicación, revisamos nuestro sistema comercial y constatamos que, el día 22 de noviembre de 2024, enviamos al inmueble en comento a una de nuestras firmas contratistas, la cual, realizó las siguientes reparaciones:

Se realizó reparación en acometida para alzar centro de medición, se realizó reparación en centro de medición para cambiar U 0.40 en cobre corta, se realizó reparación en la interna para alzar punto de interna, se cambió regulador tapado.

Contrato No. 17123886

Con ocasión a su comunicación, revisamos nuestro sistema comercial y constatamos que, el día 22 de noviembre de 2024, enviamos al inmueble en comento a una de nuestras firmas contratistas, la cual, realizó las siguientes reparaciones:

Se realizó reparación en acometida para alzar centro de medición, se realizó reparación en centro de medición para cambiar U 0.40 en cobre corta, se realizó reparación en la interna para alzar punto de interna.

Contrato No. 17123887

Con ocasión a su comunicación, revisamos nuestro sistema comercial y constatamos que, el día 22 de noviembre de 2024, enviamos al inmueble en comento a una de nuestras firmas contratistas, la cual, realizó las siguientes reparaciones:

Se realizó reparación en acometida para alzar centro de medición, se realizó reparación en centro de medición para cambiar U 0.40 en cobre corta, se realizó reparación en la interna para alzar punto de interna.

Cualquier información adicional sobre el particular con gusto la suministraremos en nuestras oficinas de atención al usuario, a través de la línea telefónica (605)3227000, o a través de nuestra página web www.gascaribe.com sección Pagos y Servicios en línea.

Atentamente,


CARLOS JÚBIZ BASSI
Jefe Departamento Atención al Usuario

GSS007/73
220825083